

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општинска управа општине Нови Кнежевац  
Комисија за јавну набавку  
Број: IV-404-18-12/2020  
Дана: 5.6.2020. године  
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1  
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327  
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076  
[www.noviknezevac.rs](http://www.noviknezevac.rs)



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу објављује

**Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима**

Дана 1.6.2020. године, у 15:28 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу (који је код наручиоца заведен под бројем IV-404-18-11/2020 дана 2.6.2020. године), који гласи:

Pitanje 1: Kao obavezan uslov 4. zahtevate

„Da ima важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозволa предвиђена посебним прописима (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – Важећа дозволa надлежног органа за вршење лабораторијских услуга - Сертификат о акредитацији издат од АТS-а или било које друге земље.

Potvrda о акредитацији издата од АТS са обимом акредитације за следеће опите:

- Одређивање влажности узорака тла SRPS.U.B1.012;
- Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом са цилиндром познате запремине SRPS.U.B1.013;
- Одређивање гранулометријског састава SRPS.U.B1.018;
- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе SRPS.U.B1.020;
- Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла SRPS.U.B1.038;
- Лабораторијско одређивање Калифорнијског индекса носивости SRPS.U.B1.042;
- Одређивање еквивалента песковитих тла SRPS.U.B1.040;
- Узимање узорака тла SRPS U.B1.010;

- Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti na terenu SRPS U.B1.043:1997(povučen) ili ASTM D4429-09a;
- Određivanje CBR-a dinamičkim konusnim penetrometrom ASTM D 6951/6951m-09;
- Opit direktnog smicanja SRPS U.B1.028;
- Geotehničko ispitivanje i istraživanje, Laboratorijsko ispitivanje tla – deo 10 Ispitivanje direktnog smicanja SRPS CEN ISO/TS 17892-10;
- Određivanje pritisne čvrstoće tla SRPS U.B.030;
- Određivanje stišljivosti tla SRPS U.B1.032;
- Određivanje deformacije i čvrstoće tla pomoću opterećenja kružnom pločom DIN 18134:2012.“

Obzirom da je ovo Obavezan uslov potrebno je dodati:

„Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Uslov iz tačke 4. je dužan da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača, odnosno podizvođač (ako je ispunjen uslov iz prethodne tačke), **kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.**

„• Određivanje ekvivalenta peskovitih tla SRPS.UB1.040;“

Ovaj opit koristi se za ispitivanje karakteristika i kontrolu kvaliteta kamenog agregata koji se koriste za izradu nosećih slojeva kolovozne konstrukcije. U konkretnom slučaju potrebna su geomehanička ispitivanja na uzorcima tla uzetih iz prirodne konstrukcije terena (iz istražnih bušotina i istražnih jama) tako da nije potrebna akreditacija ovog opita i iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovu vrstu opita.

„• Uzimanje uzoraka tla SRPS U.B1.010;“

Ova vrsta opita nije u logičkoj vezi sa potrebama za ovakvu vrstu objekata. Ovu vrstu opita poseduje samo jedna laboratorija u Srbiji i time automatski kršite ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) jer diskriminiše ponuđače,

ograničavate i narušavate konkurenciju i iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovu vrstu opita.

„• Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti na terenu SRPS U.B1.043:1997(povučen) ili ASTM D4429- 09a;“

Ovo je terenski opit čije izvođenje se ne zahteva u okviru terenskih radova navedenih u projektnom zadatku tako da nije potrebna akreditacija ovog opita i iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovu vrstu opita.

„• Određivanje CBR-a dinamičkim konusnim penetrometrom ASTM D 6951/6951m-09;“

Ovo je terenski opit čije izvođenje se ne zahteva u okviru terenskih radova navedenih u projektnom zadatku tako da nije potrebna akreditacija ovog opita i iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovu vrstu opita.

• Određivanje deformacije i čvrstoće tla pomoću opterećenja kružnom pločom DIN 18134:2012

Ovo je terenski opit čije izvođenje se ne zahteva u okviru terenskih radova navedenih u projektnom zadatku i iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovu vrstu opita.

Pitanje 2:

Kako je Projektni zadatak veoma kompleksan zahtevamo da produzite rok za više dana da bi potencijalni ponuđači mogli dobro da prouče konkursnu dokumentaciju i podnesu ponude bez žurbe i neorganizovanosti.

## Одговори:

- 1.1.** Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, у делу који се односи на појашњење обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), односно важеће дозволе надлежног органа за вршење лабораторијских услуга, те ће у напомени бити јасно назначено како понуђач може испунити наведени услов. У том смислу биће извршена измена конкурсне документације.
- 1.2.** Наручилац је пројектни задатак и обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке одредио у складу са предметом јавне набавке и ефективним резултатима које жели постићи у реализацији уговора и у складу са тим наведени услов се не мења. Напомињемо да је Конкурсна документација у потпуности у складу са чланом 10. и 12. ЗЈН, као и у складу са свим осталим начелима јавних набавки које сва заинтересована лица морају имати у виду. Обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може да се тумачи на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, будући да је наручичева обавеза да води рачуна о својим објективним потребама, односно врсти, намени и квалитету услуге коју набавља и у складу с тим поштује начела јавних набавки и све остале одредбе ЗЈН. Наручилац истиче да сачињавањем конкурсне документације на наведени начин, односно одређивањем свих обавезних услова за учешће у поступку, ни на који начин није ограничена конкуренција, како то заинтересовано лице истиче, притом, не наводећи ни један доказ у прилог своје тврдње. Наручилац посебно напомиње да аргументација заинтересованог лица не даје основ за закључак да је наручилац, одређивањем обавезног услова за учешће у поступку на описани начин учинио повреду чл. 10 и 12. ЗЈН, с обзиром на то да у захтеву за додатним појашњењима конкурсне документације није изнео конкретне чињенице нити доставио доказе у прилог изнетих тврдњи, нити је аргументовано указао у чему се конкретно састоји ограничење конкуренције од стране наручиоца приликом прописивања додатних услова, односно из ког конкретно разлога заинтересовано лице сматра да наведени услови непотребни за вршење предметне услуге, већ само уопштено износи своје мишљење.
- Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040  
Овај опит служи да се утврди количина глиновитих честица у природном песковитом тлу. Обзиром на локацију предметног објекта сматрамо овај опит обавезним за прикупљање неопходних информација за израду квалитетне пројектне документације за објекат и приступне саобраћајнице.
  - Узимање узорка тла СРПС. УБ1.010  
Овим стандардом се утврђују поступци узимања узорка тла из истражних бушотина или јама који служе за испитивања физичких и механичких особина тла у геомеханичкој лабораторији што је између осталог предмет ове јавне набавке и неизоставан део поступка. Није тачна тврдња да за овај поступак има акредитована само једна лабораторија.
  - Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043 или АСТМ Д4429-09а  
Овим опитом се одређује калифорнијски индекс носивости који се користи за оцену и прорачун носивости тла, постељице или везаних слојева тла. Ови подаци су неопходни као директан улазни параметар приликом израде пројектне документације за прорачун коловозне конструкције приступних саобраћајница које су предмет пројектне документације.

- Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09  
Теренски тест за одређивање квалитета и носивости постојећег материјала на терену, што је улазни параметар за прорачун будућих објеката као и утврђивање потреба за заменом постојећег материјала што директно утиче на израду пројектне документације.
  - Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу оптерећења кружном плочом ДИН 18134  
Овим опитом одрђује се модул деформације и модул реакције подлоге што су битни подаци за израду геомеханичког елабората и параметри који дају битне информације о постојећем стању на терену од кога је у директној зависности израда адекватне и квалитетне пројектно техничке документације.
2. Комисија за јавну набавку не уважава примедбу заинтересованог лица, односно сматра да је рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде.

Комисија за јавну набавку  
бр.ЈН 1.2.11/2020